



ПРИКАЗ

№ _____


Об утверждении Регламента подключения к центральным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

Во исполнении Постановления Правительства от 31 августа 2017 года №1053 «О внесении изменений в которые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить «Регламент подключения к центральным системам водоснабжения и (или) водоотведения ООО «Аквастоки».






(подпись) (Ушакова Е.Ю)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Аквастоки»

 (___ Е.Ю Ушакова

От « ___ » _____ 20 ___ г.

Регламент
Подключения к центральным системам
Водоснабжения и (или) водоотведения
ООО «Аквастоки»

I. Общие положения.

1.1. Настоящий регламент определяет порядок осуществления подключения объектов капитального строительства, объектов не присоединённых к сетям холодного водоснабжения и (или) водоснабжения и (или) водоотведения ООО «Аквастоки», устанавливает состав, сроки и последовательность действий при осуществлении подключения к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения, содержит сведения о тарифах для расчета платы за подключение к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения, информацию о месте нахождения ООО «Аквастоки», графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта ООО «Аквастоки» в сети «интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

1.2. Настоящий регламент разработан с учетом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004. №190-ФЗ
- Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. №416-ФЗ
- Постановления правительства РФ от 29.07.2013г №644 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г №83 (ред. От 19.06.2017) «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
- Постановления Правительства РФ от 31.08.2017г №1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуры подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия.

Заявитель- физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, планирующий осуществить его подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Объект –подключаемый к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод объект капитального строительства(реконструкции);

ТУ – технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Условия подключения – условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Договор о подключении (технологическом присоединении)- публичный договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) договор о подключении (технологическом присоединении) к центральной системе водоотведения;

II. Порядок подключения объектов капитального строительства, (объектов с отсутствием подключения к системе водоснабжения и водоотведения) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

1. Получение договора о подключении (технологическом присоединении) и условий подключения (технологического присоединения)

1.1. Подключение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании договора о подключении и условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с:

- Постановления правительства РФ от 29.07.2013г №644 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

Договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенным постановлением правительства РФ от 29.07.2013г №644 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Для заключения договора о подключении и получении условий подключения (технологического присоединения) Заявитель (правообладатель земельного участка) направляет в ООО «Аквастоки» заявление о подключении, содержащее:

- Полное и сокращенное наименование Заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество),

- местонахождение Заявителя и почтовый адрес,

- наименование подключаемого объекта,

- кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект,

- данные об общей подключаемой нагрузке.

Документы, которые требуется приложить Заявителю (правообладателю земельного участка) к заявлению.

- 1) Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявления.
- 2) Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
- 3) Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.
- 4) Топографическая карта в масштабе 1:500(со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями.
- 5) Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструированного объекта)
- 6) Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределения объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а так же с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах).
- 7) Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.
- 8) Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если Заявитель ранее предоставлял в ООО «Аквастоки» вышеуказанные документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

1.2 Способы подачи заявки на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

- через контору ООО «Аквастоки» по адресу: 674600 г. Борзя ул. Промышленная 9б каб №2. в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00.

- через почту России по адресу 674600 г. Борзя ул. Промышленная 9б.

1.3 Заявление и документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего регламента, предоставляются на бумажном носителе или в форме электронного документа, Заявление и документы, предоставленные в форме электронного документа, подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в соответствии с законодательством РФ с использованием усиленной квалифицированной подписью(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или простой подписи (для физических лиц) предусмотренных ФЗ « Об электронной подписи» от 06.04.2011г. №63-ФЗ.

1.3.1 Формирование и отправка заявления.

- Заявитель заполняет заявку утвержденного образца согласно приложения 1,2,3,4,5,6 к данному регламенту.

-- на выдачу технических условий

-- на выдачу договора

--на технологическое присоединение.

1.4 Сотрудник (экономист) ООО «Аквастоки» в течении 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их соответствие перечню, указанному в пункте 1.1 настоящего регламента, и соответствие предоставленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте этажности здания, строений и сооружений. Сотрудник ООО «Аквастоки» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологическое присоединение) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность.

1.5. В случае некомплектности предоставленных документов или несоответствия предоставленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности сотрудник ООО «Аквастоки» в течении 3-х рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течении 20 рабочих дней со дня его получения предоставить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

1.6 В случае непредставления Заявителем недостающих сведений и (или) документов в течении указанного срока в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» ООО «Аквастоки» обязано аннулировать заявление и уведомить об этом Заявителя в течении 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

2. Порядок заключения договора о подключении (технологическом присоединении).

2.1. В случае предоставления сведений и документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения в течение 20 рабочих дней со дня предоставления сведений и документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, в полном объеме направляет Заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

2.2. Проект договора должен быть подписан Заявителем в течении 20 рабочих дней после его получения от ООО «Аквастоки». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в ООО

«Аквастоки», при этом повторного предоставления документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Регламента, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указаниями в предоставленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного предоставления, не требуется.

2.3 В случае несогласия с предоставленным проектом договора о подключении (технологическом присоединении) Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) направляет в адрес ООО «Аквастоки» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

2.4. При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и протокола разногласий ООО «Аквастоки» в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа его рассматривает, принимает меры по урегулированию разногласий и направляет Заявителю для подписания новый проект договора о подключении (технологическом присоединении).

2.5. Подключение (технологического подключения) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей Заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя, после направления Заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

3. Перечень мероприятий Заявителя до подключения объекта к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.

3.1 После получения условий подключения (технологического присоединения) Заявитель заказывает проект на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения. Проект необходимо предоставить на согласование в адрес Администрации Городского поселения «Борзинское».

3.2. Заявитель вносит плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены договором о подключении в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №645 «об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

3.3 Плата за работы по присоединению объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Аквастоки» в состав платы за подключения (технологического присоединения) не включены.

3.4. Заявитель осуществляет выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения и (или) водоотведения до точки подключения в соответствии с согласованным проектом, том числе внутриплощадочные и внутридомовые сети и оборудование, монтаж водомерного узла.

3.5. Заявитель до обратной засыпки траншей обеспечивает доступ уполномоченного представителя ООО «Аквастоки» для проверки выполнения условий подключения: готовности внутриплощадочных сетей (Производственном техническом отделе тел 89141226773), узел учета объема водоснабжения (или) водоотведения.

3.6. Заявитель осуществляет промывку внутридомовых сетей и оборудования объекта, после чего сдает пробу воды на анализ для определения соответствия её качества санитарно-гигиеническим требованиям.

3.7. Заявитель направляет уведомление в ООО «Аквастоки» о выполнении условий подключения (технологического присоединения) с приложением пакета документов, подтверждающих выполнение условий подключения, в том числе:

- копия согласованного рабочего проекта на наружные водопроводные и канализационные сети с учетом листа, согласования на водомерный узел, копия проекта на внутренние водопроводные и канализационные сети и насосные станции.

- акты на скрытые работы на прокладку наружных канализационных сетей

- акты на скрытые работы на прокладку наружных водопроводных сетей.

- акт на гидравлическое испытание трубопроводов.

- акт о проведение промывки трубопроводов хозяйственно питьевого водоснабжения.

- результаты анализа питьевой воды на соответствие санитарное гигиеническим требованиям.

- акт приемки водомерного узла.

- акт о ликвидации трубопровода на временное водоснабжение строящего объекта

- исполнительная съемка на наружные водопроводные и канализационные сети в М 1:500.

- копия договора «на подключение (технологическое присоединение) объекта к водопроводным и канализационным сетям.

- Оплату за врезку и испытание задвижки в точки врезки.

3.8 после подключения объекта Заявитель подписывает акт о подключении и направляет его в ООО «Аквастоки». После полной оплаты по договору присоединения (технологическое присоединение) и предоставления полного пакета, исполнительной документации, Заявитель получает справку о выполнении условий подключения объекта к центральной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

3.9. Заявитель заключает с ООО «Аквастоки» договор на услугу водоснабжение и (или) водоотведения.

III. Сведения о размере платы за подключение к централизованной системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края ежегодно устанавливает ставки тарифов для расчета платы за подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

IV. Заключительные положения.

6.1 В случае изменения норм действующего законодательства, а также при принятии исполнительными органами власти официальных разъяснений по вопросам подключения объектов капитального строительства (реконструкции к сетям инженерно-технического обеспечения в настоящий регламент вносятся соответствующие изменения.

6.2 Регламент вступает в силу со дня его утверждения приказом генерального директора ООО «Аквастоки». Все изменения (дополнения) в регламент утверждаются приказами генерального директора.

6.3 Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединение к водозаборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам, и выпускам) а, так же самовольное пользование этими системами.

6.4 Лицо, осуществившее самовольное технологическое присоединение объекта капитального строительства к сетям инженерное технического обеспечения- при несоблюдении настоящего Регламента, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.5. Владелиц самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения системам водоснабжения водоотведения подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачивается их владельцем (или) собственником.

Приложение №1

Генеральному директору
ООО «Аквастоки»
Е.Ю Ушаковой

от _____
(полное и сокращенное наименование,
для физических лиц-ФИО)

(местонахождение, почтовый адрес,
телефон)

Заявление

Прошу Вас предоставить технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод объекта

(наименование подключаемого объекта)

Кадастровый номер земельного участка _____

Общая подключаемая нагрузка водопотребления _____ м³/сут;

Общая подключаемая нагрузка водоотведения _____ м³/сут.

Приложения:

1. Копии учредительных документов;
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;
5. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объёма сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение №2

Генеральному директору
ООО «Аквастоки»
Е.Ю Ушаковой

от _____
(полное и сокращенное наименование)

(место нахождения и почтовый адрес, тел)

Заявление

Прошу изменить технические условия № _____ от «___» _____ 200__ г. на
подключение к городским сетям водопровода и канализации

(ФИО)

« _____ » _____ 200__ г.

(подпись)

Приложение №3

Генеральному директору
ООО «Аквастоки»
Е.Ю Ушаковой

от _____
(полное и сокращенное наименование)

(место нахождения и почтовый адрес, тел)

Заявление

Прошу продлить технические условия № _____ от «___» _____ 20__ г. на
подключение к городским сетям водопровода и канализации

(ФИО)

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

Приложение №4

Генеральному директору
ООО «Аквастоки»
Е.Ю Ушаковой

от _____
(полное и сокращенное наименование,
для физических лиц-ФИО)

(почтовый адрес, телефон)

Заявление

Прошу Вас предоставить технические условия и договор на подключение дополнительного объёма водопотребления и водоотведения в количестве _____ м³/сут к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод реконструируемого объекта

(назначение и местонахождение объекта)

В _____ СВЯЗИ

На «__» _____ 20__ г. по дог. № _____ лимит водопотребления составляет _____ м³/сут.

Приложения:

- правоустанавливающие документы на объект;
- реквизиты или копия паспорта;
- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении.

«__» _____ 20__ г. _____
(ФИО)

(подпись)

Приложение №5

Генеральному директору
ООО «Аквастоки»
Е.Ю Ушаковой

от _____
(полное и сокращенное наименование,
для физических лиц-ФИО)

(местонахождение, почтовый адрес,
телефон)

Заявление

Прошу Вас предоставить договор на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод объекта и условия подключения (технологического присоединения) _____

(наименование подключаемого объекта)

Кадастровый номер земельного участка _____

Общая подключаемая нагрузка водопотребления _____ м³/сут;

Общая подключаемая нагрузка водоотведения _____ м³/сут.

Приложения:

Приложения:

1. Копии учредительных документов;
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;
5. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объёма сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

« _____ » _____ 20 _____ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)



Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»

ИНН 7529012779 КПП 752901001 ОГРН 1157505010079

674600 Забайкальский край., г. Борзя, Промышленная, д. 9б

тел. (30233)3-29-69

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Аквастоки»

Е.Ю Ушакова

« _____ » _____ 201__ г.

Исх. № _____ от _____ 201__ г.

На № _____ от _____ 201__ г.

Кому: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № _____

на подключение к _____ сетям
ООО «Аквастоки»

Объекта:

Расположенного:

На основании:

Объем водоотведения: м³/сутки _____

Точка присоединения: _____

Существующая канализационная сеть (тип): _____

выполнена трубами: D= _____

Отметка лотка в точке подключения: _____

Для обеспечения _____ объекта необходимо:

1. Заключение с ООО «Аквастоки» договор:
- на выдачу технических условий

-- на выдачу договора

--на технологическое присоединение

2. Выполнить проект на _____ в 2-х экземплярах и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации. Один экземпляр согласованного проекта остается в ООО «Аквастоки».

3. На месте врезки _____ Место врезки _____ согласовать дополнительно.

4. Получить в ООО «Аквастоки» технические условия на установку водомерного узла учета холодного водоснабжения.

Прочие условия:

- а) После получения условий подключения (технологического присоединения) Заявитель заказывает проект на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения. Проект необходимо предоставить на согласование в адрес Администрации Городского поселения «Борзинское».
- б) Заявитель вносит плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены договором о подключении в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №645 «об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».
- в) Плата за работы по присоединению объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Аквастоки» в состав платы за подключения (технологического присоединения) не включены.
- г) Заявитель осуществляет выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения и (или) водоотведения до точки подключения в соответствии с согласованным проектом, том числе внутриплощадочные и внутридомовые сети и оборудование, монтаж водомерного узла.
- д) Заявитель до обратной засыпки траншей обеспечивает доступ уполномоченного представителя ООО «Аквастоки» для проверки выполнения условий подключения: готовности внутриплощадочных сетей (Производственном техническом отделе тел 89141226773), узел учета объема водоснабжения (или) водоотведения.
- е) 3.6. Заявитель осуществляет промывку внутридомовых сетей и оборудования объекта, после чего сдает пробу воды на анализ для определения соответствия её качества санитарно-гигиеническим требованиям.
- ж) Заявитель направляет уведомление в ООО «Аквастоки» о выполнении условий подключения (технологического присоединения) с приложением пакета документов, подтверждающих выполнение условий подключения, в том числе:
 - з) - копия согласованного рабочего проекта на наружные водопроводные и канализационные сети с учетом листа, согласования на водомерный узел, копия проекта на внутренние водопроводные и канализационные сети и насосные станции.
 - и) - акты на скрытые работы на прокладку наружных канализационных сетей
 - к) - акты на скрытые работы на прокладку наружных водопроводных сетей.
 - л) - акт на гидравлическое испытание трубопроводов.
 - м) - акт о проведение промывки трубопроводов хозяйственно питьевого водоснабжения.
 - н) - результаты анализа питьевой воды на соответствие санитарное гигиеническим требованиям.
 - о) - акт приемки водомерного узла.
 - п) - акт о ликвидации трубопровода на временное водоснабжение строящего объекта
 - р) - исполнительная съемка на наружные водопроводные и канализационные сети в М 1:500.
 - с) - копия договора «на подключение (технологическое присоединение) объекта к водопроводным и канализационным сетям.
 - т) - Оплату за врезку и испытание задвижки в точки врезки.
- у) после подключения объекта Заявитель подписывает акт о подключении и направляет его в ООО «Аквастоки». После полной оплаты по договору присоединения (технологическое присоединение) и предоставления полного пакета, исполнительной документации, Заявитель получает справку о выполнении условий подключения объекта к центральной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
- ф) Заявитель заключает с ООО «Аквастоки» договор на услугу водоснабжение и (или) водоотведения.

Схема прилагается

Срок действия технических условий – 2 (два) года.

**Главный инженер
ООО «Аквастоки»**

Н.П Марков